



Prezydent Włocławka

DT.0003.168.2026
UID: 1475872

Włocławek,

09. 09. 2026

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek

10. 09. 2026
data wpl. Nr 146441091 2026

Pani
Irena Vuković - Kwiatkowska
Radna Miasta Włocławek

W odpowiedzi na wniesioną przez Panią interpelację, w sprawie remontu parkingu przy ulicy Chłodnej 31, uprzejmie informuję, że zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami, niedopuszczalne jest układanie warstwy z betonu asfaltowego bezpośrednio na ścieralnej warstwie betonu cementowego - z jakiego wykonany jest parking przy ulicy Chłodnej 31. Ułożenie jednolitej warstwy bitumicznej na przedmiotową nawierzchnię, doprowadziło by w konsekwencji do natychmiastowego uszkodzenia nowej warstwy bitumicznej poprzez powstanie spękań odbitych na istniejących stykach połączeniowych niżej położonej warstwy ścieralnej z betonu cementowego.

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr
2. Biuro Rady Miasta



URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK

Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, telefon: 54 414 40 00, poczta@um.wloclawek.pl, www.wloclawek.eu

Miasto

dobrego klimatu