Szacowane poziomy odbiornika
GDCCW Włocławek
ETAP EKSPLOATACJI
(wariant pracy w sytuacji nadzwyczajnej - awaria zasilania z sieci)

ZAŁĄCZNIK NR 7.4

Punkt oceny	Znacz. ter.	Kondygn.	Wysokosc	Dop. dzien	Dop. noc	LrD	LrN	LrD,diff	LrN,diff
			m	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB	dB
B01	PU	parter	59,64			48,4	45,0		
B02	PU	parter	59,63			49,1	45,3		
		1. pietro	62,43			50,0	46,2		
B03	PU	parter	58,56			46,1	44,7		
B04	PU	parter	58,46			45,7	44,1		
B05	PU	parter	59,09			43,4	40,7		
B06	PU	parter	59,51			43,0	40,7		
		1. pietro	62,31			44,1	41,7		
		2. pietro	65,11			45,4	42,6		
B07	PU	parter	59,31			44,9	42,4		
B08	PU	parter	58,87			44,2	42,3		
		1. pietro	61,67			46,4	43,9		
R01	MW	parter	59,36	55	45	46,2	43,9	---	---
		1. pietro	62,16	55	45	47,1	44,8	---	---
		2. pietro	64,96	55	45	48,0	45,6	---	0,6
		3. pietro	67,76	55	45	48,8	46,5	---	1,5
		4. pietro	70,56	55	45	49,1	46,7	---	1,7
		5. pietro	73,36	55	45	49,5	47,1	---	2,1
R02	MU	parter	60,40	55	45	46,7	45,5	---	0,5
R03	MU	parter	58,07	55	45	44,3	42,8	---	---
R04	MU	parter	58,00	55	45	43,9	41,3	---	---
R05	MU	parter	58,80	55	45	42,7	40,5	---	---
R06	MU	parter	58,40	55	45	40,9	38,6	---	---
		1. pietro	61,20	55	45	42,0	39,8	---	---
R07	MU	parter	58,27	55	45	42,5	39,8	---	---
		1. pietro	61,07	55	45	43,3	40,5	---	---
R08	MU	parter	58,66	55	45	42,6	40,2	---	---
R09	MU	parter	58,66	55	45	42,4	39,4	---	---
		1. pietro	61,46	55	45	43,5	40,4	---	---
R10	MW	parter	60,91	55	45	41,6	39,7	---	---
		1. pietro	63,71	55	45	42,5	40,3	---	---
		2. pietro	66,51	55	45	44,4	41,5	---	---
		3. pietro	69,31	55	45	45,0	42,2	---	---
		4. pietro	72,11	55	45	45,3	42,5	---	---
R11	MW	parter	60,93	55	45	43,8	41,8	---	---
		1. pietro	63,73	55	45	44,9	42,5	---	---
		2. pietro	66,53	55	45	46,5	43,6	---	---
		3. pietro	69,33	55	45	47,7	44,7	---	---
		4. pietro	72,13	55	45	48,0	44,9	---	---
R12	MW	parter	61,03	55	45	40,1	37,8	---	---
		1. pietro	63,83	55	45	42,0	39,3	---	---
		2. pietro	66,63	55	45	42,8	39,9	---	---
		3. pietro	69,43	55	45	44,5	41,2	---	---
		4. pietro	72,23	55	45	44,9	41,7	---	---
		5. pietro	75,03	55	45	45,4	42,4	---	---

Szacowane poziomy odbiornika
GDCCW Włocławek
ETAP EKSPLOATACJI
(wariant pracy w sytuacji nadzwyczajnej - awaria zasilania z sieci)

ZAŁĄCZNIK NR 7.4

Punkt oceny	Znacz. ter.	Kondygn.	Wysokosc	Dop. dzien	Dop. noc	LrD	LrN	LrD,diff	LrN,diff
			m	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB	dB
		6. pietro	77,83	55	45	45,9	43,2	---	---
		7. pietro	80,63	55	45	46,2	43,4	---	---
		8. pietro	83,43	55	45	46,3	43,5	---	---
		9. pietro	86,23	55	45	46,4	43,5	---	---
		10. pietro	89,03	55	45	46,4	43,6	---	---
		11. pietro	91,83	55	45	46,5	43,7	---	---
R13	MW	parter	60,79	55	45	41,8	39,1	---	---
		1. pietro	63,59	55	45	43,5	40,6	---	---
		2. pietro	66,39	55	45	44,7	41,6	---	---
		3. pietro	69,19	55	45	47,0	43,4	---	---
		4. pietro	71,99	55	45	47,4	43,9	---	---
R14	MW	parter	60,57	55	45	39,7	37,6	---	---
		1. pietro	63,37	55	45	40,6	38,3	---	---
		2. pietro	66,17	55	45	41,7	39,3	---	---
		3. pietro	68,97	55	45	43,4	41,0	---	---
		4. pietro	71,77	55	45	45,4	42,7	---	---
R15	MU	parter	60,24	55	45	40,3	38,2	---	---
		1. pietro	63,04	55	45	40,9	38,7	---	---
R16	MW	parter	59,75	55	45	42,5	40,3	---	---
		1. pietro	62,55	55	45	44,7	42,3	---	---
		2. pietro	65,35	55	45	46,4	43,9	---	---
		3. pietro	68,15	55	45	48,6	45,7	---	0,7
		4. pietro	70,95	55	45	49,2	46,5	---	1,5
		5. pietro	73,75	55	45	49,5	46,7	---	1,7
R17	MW	parter	59,74	55	45	43,9	41,9	---	---
		1. pietro	62,54	55	45	46,3	44,0	---	---
		2. pietro	65,34	55	45	47,7	45,6	---	0,6
		3. pietro	68,14	55	45	49,7	47,5	---	2,5
		4. pietro	70,94	55	45	50,2	47,9	---	2,9
		5. pietro	73,74	55	45	50,5	48,2	---	3,2
R18	MW	parter	59,38	55	45	45,8	43,8	---	---
		1. pietro	62,18	55	45	47,6	45,4	---	0,4
		2. pietro	64,98	55	45	49,6	46,8	---	1,8
		3. pietro	67,78	55	45	50,1	47,5	---	2,5
		4. pietro	70,58	55	45	50,4	47,6	---	2,6
		5. pietro	73,38	55	45	50,7	47,9	---	2,9