NNZ.42.2148.2026
Włocławek, 9 października 2026 r.

EN3 Sp. z o.o.
ul. Płocka 28b
87-800 Włocławek

Pełnomocnik:
Marta Sosnowska
RSK Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A
02-366 Warszawa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), w nawiązaniu do wniosku Prezydenta Miasta Włocławek znak: S.6220.16.2026 z dnia 23.07.2026 r. (data wpływu 27.07.2026 r.), uzupełnionego pismem z dnia 28.07.2026 r. (data wpływu 28.07.2026 r.) dotyczącym korekty nazwy inwestycji oraz pismem z dnia 09.09.2026 r. (data wpływu 09.09.2026 r.) dotyczących uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn:

„GDCCW – Green Data Center Campus Włocławek- Budowa zespołu serwerowni z modułami biurowymi, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi oraz wewnętrznym układem drogowym i parkingowym, zlokalizowanego w miejscowości Włocławek, na dz. ew. nr 1/15, 1/16, 3/2, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/53, 1/60, 1/61, 1/62, 1/63, 1/55, 1/48, 1/49, 1/37 i fragmencie dz. ew. 2/32 obrębu WŁOCŁAWEK KM 103 oraz dz. ew. nr 1/2, 2/25, 2/13, 2/17, 2/18, 2/6, 2/7, 2/19, 2/16, 2/21, 2/26, 2/27, 3/4, 3/2, 3/5, 4/2, 4/4, 4/5, 2/2 obrębu WŁOCŁAWEK KM 104, miasto Włocławek”, wnosi o:

- wskazanie sposobu zabezpieczenia gruntu i wód gruntowych w sytuacji rozszczelnienia/ wycieku paliwa ze zbiorników na paliwo,
- wskazanie planowanych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych z uwagi na zaliczenie inwestycji do zakładów o zwiększonym ryzyku awarii przemysłowej,
- podanie informacji, w jakim celu wykorzystywana będzie woda uzdatniona,
- podanie informacji, ilu pracowników obsługiwało będzie każdy etap działającej inwestycji i jakiego rodzaju prace będą przez nich wykonywane,
- podanie informacji, czy planowany jest odzysk ciepła odpadowego, w tym przekazywanie ciepła generowanego przez serwery np. do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Ponadto z uwagi na szeroki zakres uzupełnień wskazany również w wezwaniach innych organów i osób biorących udział w konsultacjach społecznych zalecane byłoby uzupełnienie wszystkich informacji w ujednoliconym raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Zgromadzenie kompletnej dokumentacji pozwoli na właściwą ocenę zadania i wydanie uzasadnionej opinii określającej warunki realizacji przedsięwzięcia.
Ponadto w odpowiedzi na pismo PPIS we Włocławku znak: NNZ.42.2148.2026 z dnia 26.08.2026 r. wskazano konieczność rozszerzenia kwalifikacji przedsięwzięcia o § 3 ust.2 pkt.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w związku z planowaną przebudową istniejącego ciepłociągu biegnącego wzdłuż działki nr 1/37, co winno być wzięte pod uwagę w ww. dokumentacji.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku
ul. Jana Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
+48 54 411 68 33
adres e-mail: sekretariat.psse.wloclawek@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-11719-89312-TAFBS-16

Odpowiedź na niniejsze pismo należy przesłać w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wyznaczony termin liczy się od dnia następnego po dniu doręczenia niniejszego wezwania.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Włocławku
Zofia Ziółkowska
_____
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.
Otrzymują:
1. Adresat
   e-Doręczenie: AE:PL-61589-77659-CRBBR-33
2. Prezydent Miasta Włocławek
   Zielony Rynek 11/13
   87-800 Włocławek
   e-Doręczenie: AE:PL-86185-91409-TVBFE-27
3. a/a — egz. nr 1_{MG}