Warszawa, dnia 2026-08-25

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

W.RZŚ.4130.1.139.2026.KD

Prezydent Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek

WEZWANIE

Na podstawie art. 50 § 1, art. 54 oraz art. 106 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), w związku z art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670), zwanej dalej *ustawą ooś*, w nawiązaniu do pisma z dnia 23 lipca 2026 r., znak: S.6220.16.2026, dotyczącego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn: **„GDCCW – Green Data Center Campus Włocławek –Budowa zespołu serwerowni z modułami biurowymi, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi oraz wewnętrznym układem drogowym i parkingowym, zlokalizowanego w miejscowości Włocławek, na dz. ew. nr 1/15, 1/16, 3/2, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/53, 1/60, 1/61, 1/62, 1/63, 1/55, 1/48, 1/49, 1/37 i fragmencie dz. ew. 2/32 obrębu WŁOCŁAWEK KM 103 oraz dz. ew. nr 1/2, 2/25, 2/13, 2/17, 2/18, 2/6, 2/7, 2/19, 2/16, 2/21, 2/26, 2/27, 3/4, 3/2, 3/5, 4/2, 4/4, 4/5, 2/2 obrębu WŁOCŁAWEK KM 104, miasto Włocławek”**, wzywam do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej: *raportem ooś*) w następującym zakresie:

1. przedłożyć w czytelnej jakości *Rysunek 7*;
2. opisać sposób postępowania z zawartością bezodpływowych awaryjnych zbiorników roztworu glikolu; wskazać ich lokalizację;
3. opisać proces uzupełniania glikolu w instalacji chłodniczej;
4. opisać proces uzdatniania wody; wskazać czy będzie powstawać odpad;
5. wyjaśnić, do jakich procesów będzie wykorzystywana uzdatniona woda;
6. wyjaśnić, czy do celów chłodzenia będzie wykorzystywana woda;
7. wyjaśnić, czy w wyniku chłodzenia będą powstawać ścieki (skropliny); wskazać sposób ich zagospodarowania;
8. zweryfikować całkowite zapotrzebowanie na wodę na terenie przedsięwzięcia;
9. przedstawić charakterystykę zbiorników ppoż. tj. wskazać ich parametry techniczne oraz źródło zasilania w wodę;
10. przedstawić charakterystykę zbiorników buforowych, tj. wskazać ich parametry techniczne;

11. przedłożyć zapewnienie od lokalnego gestora sieci wodociągowej o możliwości dostarczenia wody w wymaganej ilości;
12. przedłożyć zapewnienie od lokalnego gestora sieci kanalizacji miejskiej zawierające informacje o możliwości odprowadzania:
    a. ścieków socjalno-bytowych;
    b. ścieków przemysłowych ze stacji uzdatniania wody;
    c. wód opadowych i roztopowych;
13. zaproponować zabezpieczenia w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem wywołanym rozszczelnieniem się zbiorników na paliwo, systemu kanalizacji wewnętrznej, zbiorników buforowych;
14. przeanalizować wyznaczone cele środowiskowe dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oraz Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) na obszarze których zlokalizowane jest przedsięwzięcie oraz przeanalizować wpływ przedsięwzięcia na możliwość ich osiągnięcia;

- pod rygorem rozstrzygnięcia sprawy w oparciu o materiały znajdujące się obecnie w aktach.

UZASADNIENIE

Przedłożony *Rysunek 7* zamieszczony na stronie 30 raportu ooś nie zawiera czytelnego opisu. Aby przedstawione w raporcie ooś informacje nie budziły wątpliwości, należy ponownie przedłożyć w odpowiedniej skali schemat rozmieszczenia urządzeń i zbiorników wewnątrz kontenera.

Na stronie 176 raportu ooś opisano kanalizację glikolową i postępowanie w sytuacji wycieku glikolu. Należy zatem wskazać lokalizację bezodpływowych, szczelnych zbiorników na awaryjne zbieranie glikolu oraz opisać sposób napełniania i uzupełniania glikolem instalacji chłodniczej. Należy również wyjaśnić sposób zagospodarowania przechwyconych i zebranych wycieków glikolu.

W celu uzupełnienia informacji, należy opisać proces uzdatniania wody. Wyjaśnić, czy w wyniku uzdatniania wody będą powstawały odpady. W przypadku ich powstawania należy wskazać kod odpadu oraz oszacować ilość jaka powstanie w ciągu roku a także sposób ich zagospodarowania. Należy również wyjaśnić, do jakich procesów będzie wykorzystywana uzdatniona woda.

Należy również wyjaśnić, czy do celów chłodzenia będzie dodatkowo wykorzystywana woda, jeżeli tak, zweryfikować całkowite zapotrzebowanie na wodę.

Należy doprecyzować, czy podczas eksploatacji instalacji chłodniczej będą powstawały skropliny. W przypadku ich powstawania wskazać sposób ich odprowadzania, zagospodarowywania oraz oszacować ilość.

W ramach planowanego przedsięwzięcia wody na cele ppoż. gromadzone będą w zbiornikach. W celu uzupełnienia przedłożonej dokumentacji, należy dokonać ich charakterystyki, poprzez określenie parametrów technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów tj. pojemność oraz określenie jakiego rodzaju będzie to zbiornik – szczelny, infiltrujący, zakryty, otwarty. Ponadto, należy wskazać źródło zasilania w wodę tych zbiorników. W sytuacji incydentalnego napełniania zbiornika ppoż. wodą pochodzącą z sieci wodociągowej należy jej ilość uwzględnić w zapewnieniu od gestora sieci.

Należy również dokonać charakterystyki zbiorników buforowych, określić parametry techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów tj. pojemność oraz określenie jakiego rodzaju będzie to zbiornik – szczelny, zakryty, otwarty.

W związku z planowanym poborem wody z lokalnej sieci wodociągowej, należy przedłożyć zapewnienie od lokalnego gestora sieci wodociągowej o możliwości zaopatrywania przedsięwzięcia w wymaganą ilość wody.

W raporcie ooś wskazano, że ścieki socjalno-bytowe oraz ścieki popłuczne niezawierające substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego wymienione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U.2019.1220) będą odprowadzane do sieci kanalizacji miejskiej. Dodatkowo, wody opadowe i roztopowe „czyste" oraz „brudne" po wcześniejszym podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych planuje się odprowadzać do zbiorników buforowych, a następnie do zewnętrznej kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym należy przedłożyć zapewnienie od lokalnego gestora sieci kanalizacji miejskiej o możliwości podłączenia i możliwości przyjmowania ww. ścieków oraz wód opadowych i roztopowych z terenu przedsięwzięcia.

Opisać sposób zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego w sytuacji niekontrolowanego rozszczelnienia zbiorników na paliwo, kanalizacji wewnętrznej lub zbiorników buforowych. Należy również opisać czynności i sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii.

Przeanalizować wyznaczone cele środowiskowe dla JCWP i JCWPd na obszarze których zlokalizowane będzie przedsięwzięcie wraz z oceną wpływu przedsięwzięcia na ich osiągnięcie.

Wobec powyższych uwarunkowań wskazano braki w raporcie ooś uniemożliwiające dokonanie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie ochrony wód. Dodatkowo informuję, że zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 19 ustawy ooś, raport ooś, a tym samym uzupełnienie raportu powinno być podpisane przez jego autora, a w przypadku, gdy jego wykonawcą jest zespół autorów - przez kierującego tym zespołem, wraz z podaniem jego imienia i nazwiska oraz podaniem imion i nazwisk oraz podpisów członków zespołu autorów oraz daty końcowej sporządzenia uzupełnienia raportu (tj. dzień, miesiąc, rok).

POUCZENIE

Nieprzedłożenie wyjaśnień w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma skutkować będzie kontynuowaniem prowadzenia postępowania w oparciu o dotychczas posiadane informacje.

z up. Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Artur Rychlewski
Zastępca dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie
(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymują:
1. Adresat (z prośbą o poinformowanie stron postepowania);
2. A.a.