NNZ.42.2148.2026
Włocławek, 26 sierpnia 2026 r.

EN3 Sp. z o.o.
ul. Płocka 28b
87-800 Włocławek

Pełnomocnik:
Marta Sosnowska
RSK Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A
02-366 Warszawa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), w nawiązaniu do wniosku Prezydenta Miasta Włocławek znak: S.6220.16.2026 z dnia 23.07.2026 r. (data wpływu 27.07.2026 r.) uzupełnionego pismem z dnia 28.07.2026 r. (data wpływu 28.07.2026 r.) dotyczącym korekty nazwy inwestycji do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn:
„GDCCW – Green Data Center Campus Włocławek- Budowa zespołu serwerowni z modułami biurowymi, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi oraz wewnętrznym układem drogowym i parkingowym, zlokalizowanego w miejscowości Włocławek, na dz. ew. nr 1/15, 1/16, 3/2, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/53, 1/60, 1/61, 1/62, 1/63, 1/55, 1/48, 1/49, 1/37 i fragmencie dz. ew. 2/32 obrębu WŁOCŁAWEK KM 103 oraz dz. ew. nr 1/2, 2/25, 2/13, 2/17, 2/18, 2/6, 2/7, 2/19, 2/16, 2/21, 2/26, 2/27, 3/4, 3/2, 3/5, 4/2, 4/4, 4/5, 2/2 obrębu WŁOCŁAWEK KM 104, miasto Włocławek”, wnosi o:

- podanie parametrów technicznych planowanych budynków serwerowni, kontenerowej zabudowy dla zasilaczy awaryjnych UPS i agregatów prądotwórczych oraz budynków biurowych,
- rozszerzenie informacji w zakresie opisu technologii działania serwerowni przy awaryjnym zasilaniu i podczas serwisu urządzeń, z uwzględnieniem działania zasilaczy awaryjnych UPS i agregatów prądotwórczych wymagających podawania paliwa i roztworu mocznika zgodnie z dołączoną do raportu kartą techniczną SYSTEM DPF + SCR CAT C175-20 opisującą system oczyszczania spalin,
- podanie informacji, czy w ramach inwestycji planowane jest magazynowanie energii i czy w zabudowie kontenerowej usytuowane będą także magazyny energii,
- wskazanie, czy oprócz planowanych w rejonie generatorów awaryjnego zasilania i serwerowni zamontowanych ekranów/żaluzji akustycznych przewiduje się dodatkowe zabezpieczenie przed hałasem, w tym pasy zieleni dla ochrony akustycznej terenów sąsiedniej zabudowy usługowej, mieszkaniowej,
- wskazanie sposobu wykończenia podłoża na działce z określeniem sposobu zabezpieczenia gleby przed wyciekiem przy zbiornikach podczas tankowania paliwa i roztworu mocznika,
- wskazanie lokalizacji planowanych zbiorników na glikol,
- podanie informacji, czy w ramach inwestycji ulegnie przebudowie ciepłociąg biegnący wzdłuż działki nr 1/37.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku
ul. Jana Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
+48 54 411 68 33
adres e-mail: sekretariat.psse.wloclawek@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-11719-89312-TAFBS-16

Uzupełnienie dokumentacji o powyższe dane pozwoli na właściwą ocenę zadania i wydanie uzasadnionej opinii określającej warunki realizacji przedsięwzięcia. Odpowiedź na niniejsze pismo należy przesłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wyznaczony termin liczy się od dnia następnego po dniu doręczenia niniejszego wezwania.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Włocławku
Zofia Ziółkowska

_____
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.
Otrzymują:
1. Adresat
   e-Doręczenie: AE:PL-61589-77659-CRBBR-33
2. Prezydent Miasta Włocławek
   Zielony Rynek 11/13
   87-800 Włocławek
   e-Doręczenie: AE:PL-86185-91409-TVBFE-27
3. a/a — egz. nr $1_{MG/MS}$